



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО «Волжский ЦСОН»

*О.Н. Денисова*

«27» октября 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 34000183**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Социальная защита населения.
- 1.2. Адрес объекта: 404113, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 17.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания на 1 этаже, 98,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1958 г., последнего капитального ремонта – 2005 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_, капитального \_\_\_\_.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Волжский центр социального обслуживания населения», ГБУ СО «Волжский ЦСОН»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 22.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, частная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения Волгоградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41, тел. (8442)30-80-00, факс: (8442)39-12-96.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Социальная защита населения
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому, дистанционно): на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): пожилые, взрослые трудоспособного

возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов, детей-инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность и др.):

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
проехать автобусами № 1, 24, 34, маршрутными такси № 1,5.5а, 24, 24а, 15, 15а, 16 до остановки «Больничный городок».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, автобус маршрута № 1.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100-300 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 есть или нет перепады высоты на пути (описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	Б
6	с нарушениями умственного развития (У)	А

\* указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (не организована доступность)

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

## 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития, частично - для инвалидов с нарушениями слуха. Доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

## 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	увеличение разворотной площадки перед дверью; установка / переоборудование лестницы и поручней; установка подъемника для инвалидов, установка наземных тактильных указателей, установка дверного доводчика, выравнивание высоты порога .
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка поручней.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Увеличение ширины дверных проемов, установка индукционной петли.

5	Санитарно-гигиенические помещения	переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка тактильных табличек; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка унитаза, опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка специализированного смесителя; расширение дверного проема и комнаты; установка крючков для костылей, одежды и т.д.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка тактильной вывески с названием объекта, установка тактильных пиктограмм; тактильной мнемосхемы, индукционной петли, акустических средств – речевого информатора или звукового маяка, установка наземных тактильных указателей.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	увеличение разворотной площадки перед дверью; установка / переоборудование лестницы и поручней; установка подъемника для инвалидов, установка наземных тактильных указателей, выравнивание высоты порога, установка дверного доводчика. установка поручней, увеличение ширины дверных проемов, переоборудование санитарно-гигиенического помещения, установка тактильных табличек, установка кнопки вызова, установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка унитаза, опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка специализированного смесителя; расширение дверного проема и комнаты; установка крючков для костылей, одежды и т.д. Установка тактильной вывески с названием объекта, установка тактильных пиктограмм; тактильной мнемосхемы, индукционной петли, акустических средств – речевого информатора или звукового маяка, установка наземных тактильных указателей.

\* не нуждается; ПСД - подготовка проектно-сметной документации, ТР - текущий ремонт, КР - капитальный ремонт, Рек - реконструкция, Стр - строительство, Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ (указывается срок проведения мероприятий) в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана): План адаптации для МГН объектов ГБУ СО «Волжский ЦСОН» 2021-2023 г.г.

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации (по состоянию доступности): доступен для К,О,С,Г.

4.4. Информация размещена (обновлена):

на Карте доступности объектов Волгоградской области (дата): [http:// www.zhit-vmeste.ru/](http://www.zhit-vmeste.ru/)  
30.10.2020 г.

на иных информационных ресурсах (наименование сайта, портала/дата):  
<https://volkcsot.nethouse.ru/> 30.10.20 г.

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**

- 1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг на 14 л.
- 2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») на 2 л.
- 3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на 1 л.
- 4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 13 л.
- 5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
наименование документа и выдавшей его организации, дата
- 6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и др.)
- 7. Другое \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Председатель  
комиссии

Заместитель директора  
ГБУ СО «Волжский ЦСОН»  
П.В. Мигелёва

ФИО, должность

Подпись

Члены  
комиссии:

Инженер по технической  
эксплуатации жилого фонда  
А.Н. Южмин

Подпись

Начальник хозяйственного отдела  
В.С. Заикин

Подпись

Специалист по социальной работе  
И.С. Малярова  
ФИО, должность

Подпись

Специалист по социальной работе  
отделения социального обслуживания  
на дому  
Г.Н. Легенченко  
ФИО, должность

Подпись

Председатель городского общества  
инвалидов Э.В. Титов



Подпись