

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02810
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659693
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Декор" (ООО "Декор").
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 142350, Россия, Московская обл., Чеховский р-н, деревня Ивачково, ул. Лесная, вл. 12, стр. 7.
ОГРН: 1067760097822. Телефон 84957896270, факс 84957896270, адрес электронной почты
mainbox@decor-evroplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Декор" (ООО "Декор").
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 142350, Россия, Московская обл., Чеховский р-н, деревня Ивачково, ул. Лесная, вл. 12, стр. 7.
ОГРН: 1067760097822. Телефон 84957896270, факс 84957896270.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт" 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной
почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Строительные изделия архитектурного декора: изделия профильно-
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) погонажные из полифенилэтилен-полиуретана (плотностью от 300 до
500 кг/м³) т.з. «ЕВРОПЛАСТ» (карниз, молдинг, плинтус, фриз,
архитрав, наличник, подоконный элемент, откос), белые, окрашенные,
неламинированные, длиной от 100 до 12000 мм, шириной от 5 до 1000 мм, толщиной от 3 до 100 мм,
выпускаемые по ТУ 5772-001-98263398-2015 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНОГО
ДЕКОРА». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводилась сертификация) безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18,
статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья
134, глава 33, статья 149, Приложение, таблицы 3, 27.
Класс пожарной опасности строительного материала
КМ5 согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506011).

код ОК 005 (ОКП)
57 7212

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3925 90 800 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0155/07-2015 от
08.07.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от
23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.
СМК.00216 от 06.07.2015 г. до 06.07.2018 г., выдан ОС ООО «Евростест»,
рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.08.2015 **по** 24.08.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабинова

Л.В. Козийчук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.02810
(обязательная сертификация)

ТР 0506011
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук