

Прокуратура
Рамешковского муниципального округа
Тверской области
Прокурору района советнику юстиции
И.В. Чурилову
Заведующего МДОУ детский сад № 6
С.Л. Орловой

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений федерального законодательства от 20.02.2023. № 30-2023 сообщая следующее.

Представление о нарушении федерального законодательства о было рассмотрено заведующим МДОУ детский сад №6 Орловой С.Л. в присутствии помощника прокурора Рамешковского района Беспаловой А.Л.

Заведующий Орлова С.Л. признал(а), что нарушил(а) пункт 24, подпункт «г» и «л», пункт 22, подпункта «а» и «г», Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, а именно:

- МДОУ детский сад №6 не оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
- не определены должностные лица ответственные за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;
- не представлены документы о подготовке и переподготовке должностных лиц по вопросам со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территорий), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории);
- не размещены наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном уровне антитеррористической защищенности МДОУ детский сад №6, что значительно повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе террористической направленности, не способствует минимизации их последствий.

Заведующий Орлова С.Л. признала, что нарушила пункт 5.3 СП 3.13130,2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, требования пожарной безопасности» утвержденных Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.05.2009, пункт 56, 54, 26 ППР в РФ, а именно:

- в МДОУ детский сад №6 эвакуационный выход из здания не обеспечен световым оповещателем «Выход»;
- запорный механизм на двери основного эвакуационного выхода из здания не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

выявленные нарушения требований пожарной безопасности не позволяют обеспечить необходимый уровень защищенности объекта.

Во исполнение представления прокуратуры Рамешковского муниципального округа № 30-2023 от 20.02.2023г в МДОУ детский сад №6 проведены следующие мероприятия:

Представление № 30-2023 от 20.02.2023 рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений законодательства, причин и условий им способствующих:

1. Подана заявка на установку системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
2. Приказом заведующего от 27.02.2023 назначено лицо ответственное за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности в МДОУ детский сад №6 (приложение 1)
3. В период с 02.12.2021 по 07.12.2021г заведующим Орловой С.Л.. пройдено повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования « Организация антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, расположенных на территории Тверской области, и действий персонала при угрозе совершения террористических актов» в объёме 16 часов, 4 из которых

по теме « Работа с документами для служебного пользования». Выдано удостоверение № 5325 от 07.12.2021г ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей. (Приложение 2).

4. Размещены наглядные пособия, план эвакуации и номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

5. Поданы заявки на установку светового оповещателя «Выход» над эвакуационным выходом, а так же на закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при возникновении пожара в количестве 2 штук.

6. Установлен запорный механизм на двери основного эвакуационного выхода из здания, который обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

7. Вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности рассмотрен.

Приказом РРОО №47 от 10.03.2023 года заведующему Орловой С.Л. за нарушение Федерального законодательства объявлено замечание.

Приложения:

1. Копия приказа о назначении ответственного лица за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности в МДОУ детский сад №6 (Приложение 1)
2. Копия удостоверения № 5290 от 07.12.2021г, выданного ГБОУ ДПО Тверским областным институтом усовершенствования учителей. (Приложение 4).
3. Копия приказа о вынесении замечания за нарушение законодательства в сфере антитеррористической защищенности учреждения.



10 марта 2023 г.

(дата составления ответа)

№6

/С.Л.Орлова/

(подпись руководителя с расшифровкой)

М.П.