



| Марка | Масса кг |
|-------|----------|
| ТМ1 | 17,2 |
| ТМ24 | 18,6 |

| Поз. | Наименование | Кол. нс-марки | | Примечание |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------------|
| | | ТМ1 | ТМ24 | |
| <u>Детали</u> | | | | |
| 1 | Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-85 | 1 | 1 | 7,0 кг |
| 2 | Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-85 | 1 | - | 7,85 кг |
| | Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-85 | - | 1 | 7,85 кг |
| 3 | Крыш 22 ГОСТ 2590-71 | 1 | 1 | 0,76 кг |
| 4 | Крыш 10 ГОСТ 2590-71 | 1 | 1 | 0,18 кг |
| <u>Стандартные изделия</u> | | | | |
| 5 | Штырь Ш-20-2-К-30 ОСТ 34-13-931-86 | 2 | 4 | |

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Нач. отд. | Кучыгин | Л.К. |
| Н. контр. | Солнцева | Л.И. |
| Г.И.П. | Забаров | Л.И. |
| Ст. инж. | Шагаров | Л.И. |
| Ст. инж. | Степанова | С.И. |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 3.407.1-143.8.1 | | | |
| Траверса ТМ1, ТМ24 | Стандия | Масса | Масштаб |
| | Р | ст. табл. | 1:10 |
| | Лист | Листов 1 | |
| СЕЛЬЗНЕФТОПРОЕКТ | | | |

1. Допускается приварка штырей Ш-20-2-с (поз. 5).
 2. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение
 крыш φ22 (поз. 3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант - 01).

Штырь по ГОСТ 10000-80