



Спецификация

9

Марка	Поз	Наименование	К-во	Масса		Примеч.
				Общ.	Марки	
КР-1	1	Полоса 6x40 ГОСТ 103-57, Ст.3 ГОСТ 535-58, L=370	1	0,7	1,45	
	2	Полоса 6x40 ГОСТ 103-57, Ст.3 ГОСТ 535-58, L=400	1	0,75		
КР-2	2	Полоса 6x40 ГОСТ 103-57, Ст.3 ГОСТ 535-58, L=400	1	0,75	1,82	
	3	Полоса 6x40 ГОСТ 103-57, Ст.3 ГОСТ 535-58, L=570	1	1,07		

- 1 В кронштейне КР-1, на котором должен быть установлен изолятор для нулевого провода, число отверстий $\phi 7$ уменьшается на одно и вместо него сверлится отверстие под штырь $\phi 17$.
- 2 Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-60, высота катета 5мм.