



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

26.04.2016 № 16-1-7-474

На № 1027 от 20.04.2016

О распространении действия сертификатов

Техническому директору
ЗАО «Минеральная Вата»

Тупман Джанет Маргарет

ул. Автозаводская, д. 48а,
г. Железнодорожный,
Московская обл., Россия,
тел. (495) 777 79 79,
факс (495) 777 79 70

Рассмотрев представленные документы:

- обращение держателя сертификата ЗАО «Минеральная Вата» (от 11.03.2016 № 607) о распространении действия сертификатов соответствия: № С-RU.ПБ01.В.03076 от 20.04.2015, № С-RU.ПБ01.В.03078 от 20.04.2015, № С-RU.ПБ01.В.03080 от 20.04.2015, № С-RU.ПБ01.В.03124 от 28.05.2015, № С-RU.ЧС13.В.00269 от 31.12.2015, в части, касающейся плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты, выпускаемых по ТУ 5762-050-45757203-15: ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК плотностью $32 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, ЛАЙТ БАТТС плотностью $37 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, АКУСТИК БАТТС плотностью $45 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА плотностью $45 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, на указанные плиты с плотностью, откорректированной согласно ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4,

- технические условия ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4,


- заключение специалистов отдела 3.1 НИЦ ПП и ПЧСП ФГБУ ВНИИПО МЧС России о возможности распространения результатов ранее проведенных исследований (негорючие материалы (НГ)) по ГОСТ 30244-94 (метод I) на данные материалы с откорректированной плотностью без проведения дополнительных испытаний,

орган по сертификации «Пожтест» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.03076 от 20.04.2015 на плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4: АКУСТИК БАТТС плотностью от 35 кг/м^3 до 45 кг/м^3 , ЛАЙТ БАТТС плотностью от 30 кг/м^3 до 40 кг/м^3 , ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК плотностью от 28 кг/м^3 до 35 кг/м^3 , изготовитель – ООО «Роквул-Север»;

2. Распространить действие сертификата соответствия № С- RU.ПБ01.В.03078 от 20.04.2015 на плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4: АКУСТИК БАТТС плотностью от 35 кг/м³ до 45 кг/м³, ЛАЙТ БАТТС плотностью от 30 кг/м³ до 40 кг/м³, изготовитель – ЗАО «Минеральная Вата»;
3. Распространить действие сертификата соответствия № С- RU.ПБ01.В.03080 от 20.04.2015 на плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4: АКУСТИК БАТТС плотностью от 35 кг/м³ до 45 кг/м³, ЛАЙТ БАТТС плотностью от 30 кг/м³ до 40 кг/м³, ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК плотностью от 28 кг/м³ до 35 кг/м³, изготовитель - ООО «Роквул-Волга»;
4. Распространить действие сертификата соответствия № С- RU.ПБ01.В.03124 от 28.05.2015 на плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4: АКУСТИК БАТТС плотностью от 35 кг/м³ до 45 кг/м³, ЛАЙТ БАТТС плотностью от 30 кг/м³ до 40 кг/м³, изготовитель - ООО «Роквул-Урал».
5. Распространить действие сертификата соответствия № С- RU.ЧС13.В.00269 от 31.12.2015 на плиты теплоизоляционные из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА плотностью от 40 кг/м³ до 50 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4; изготовители: ЗАО «Минеральная Вата», ООО «Роквул-Север», ООО «Роквул-Волга», ООО «Роквул-Урал»;
6. При проведении очередного планового инспекционного контроля сертифицированной продукции, выпускаемой на заводах – изготовителях, предусмотреть испытания образцов плит:
 - ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, выпускаемых ООО «Роквул-Волга»,
 - ЛАЙТ БАТТС, выпускаемых ООО «Роквул-Север»,
 - АКУСТИК БАТТС, выпускаемых ЗАО «Минеральная Вата».

Заместитель руководителя ОС «ПОЖТЕСТ»



А.Н. Стрекалев