

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-EP.ПБ06.В.00949
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661316
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY. Адрес: Kerkkolankatu 37-39, FIN-05801,
(наименование и место-нахождение изготовителя, P.O.Box 250, Huuinkaа, Финляндия. Телефон +3581945601, факс +3581945602 (67)
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", 109428, г. Москва, ул. 2-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:
выдавшего сертификат соответствия) 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности

МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Маты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе
ПРОДУКЦИЯ стеклянного волокна ISOVER, марки: Classic, KT-Special,
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Frame-R34, Frame-R37, Frame-R40, Frame-R-40-AL, Sauna.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести -
(наименование технического регламента (технических НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1) для марок:
регламентов), на соответствие требованиям которого Classic, KT-Special, Frame-R34, Frame-R37,
которых) проводилась сертификация) Frame-R40; группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1
Frame-R40; группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*),
группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*) для марок:
Frame-R-40-AL, Sauna.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы испытаний № 41 с/см-2013, № 44 с/см-2013 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 30.09.2013 г., № 47 с/см-2013 от 08.10.2013 г. ИЦ "Огнестойкость"
ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г., акт о результатах анализа
состояния производства № 0796 стр/см/оп от 17.10.2013 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ
"Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на
(документы, представленные заявителем в орган по сопроводительной технической документации)
сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2013 по 29.10.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ковыршина Н. В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Графская Ю.И.