

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Введено в действие с 20.06.2011 г.

1) Пункт 4.19 после слов «Обеспечение взрывоустойчивости здания» дополнить словами «класса функциональной пожарной опасности Ф5».

2) В разделе 5:

пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:

«5.1.3 Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1, при размещении в зданиях иного класса функциональной пожарной опасности, должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки, к которым предъявляются требования исходя из их класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.»;

в пункте 5.1.4 слова «(кроме Ф1.1 и Ф4.1)» исключить;

пункт 5.1.11 исключить;

пункт 5.2.2.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2.2 Помещения со спальными местами (палаты, групповые ячейки и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 следует размещать в блоках или частях здания, выделенных стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не ниже EI 45. При этом для спальных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, вместо стен допускается устройство перегородок с пределами огнестойкости не ниже EI 45.».

в пункте 5.2.4.1 слова «Ф1.1» исключить;

пункт 5.2.4.6 исключить.

Ключевые слова: распространение пожара, объекты защиты, здания общественного назначения, производственные и складские здания, высотные объекты