

Зарегистрирована

ОГРН по Рамешкиновскому р.п.

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«02» апреля 2010г

Регистрационный № 282495540002-27

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное дошкольное учреждение детский сад №2 «Светлячок» п. Рамешки, Тверской области.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1036906000537

Идентификационный номер налогоплательщика 6936005060

Место нахождения объекта защиты: 171400, Тверская область, поселок

(указывается адрес)

Рамешки, ул. Дюканова, 54.

(фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 171400, Тверская область, п. Рамешки, ул. Заводская д.5 тел. (8-48-244)-2-12-02

171400, Тверская область, п. Рамешки, ул. Дюканова, 54, тел. (8-48-244) -2-11-57

(данные объекта защиты)

№п/п	Наименование раздела
1	2
1	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не производился.

2	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. Здание построено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в этой связи при соблюдении указанных норм и противопожарного режима, регламентированного ППБ 01-03, ущерб третьими лицами не может быть причинен.</p>
3	<p>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.</p> <p>На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий и сооружений данного класса функциональной пожарной опасности в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федерального закона РФ №123 – Фзс 22.07.2008г «Технический регламент по требованиям пожарной безопасности» - СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. - СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. - СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите установками тушения и обнаружения пожара. - НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. - НПБ 66-97 Пожарная техника, Огнетушители, Требования эксплуатации. - НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры. Общие технические требования. - НПБ 105-2003 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывной и пожарной опасности. - НПБ 104-2003 Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в зданиях и сооружениях. - НПБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ



Исполнительную декларацию разработал
 Заведующий МДОУ детский сад №2 «Светлячок» *Давыд* /Л.В.Давыдова

Давыд

 2010г