

ООО « Усть-Катавский гранитный карьер»

Адрес: 443110, РФ, г. Самара, ул. Осипенко 1 «А», офис 27

Документ о качестве щебня. фракция св. 20 до 40 мм

1. Номер документа _____ Дата отгрузки _____

2. Наименование потребителя _____

3. Адрес потребителя _____

4. Номера вагонов _____

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 20-40
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
20	90-100	93,98
30	30-60	46,09
40	До 10	6,68
50	До 0,5	0,0
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня)	До 10,00 включительно (1) Св.10.00 до 15,00 (2)	9,9 1 группа
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,97
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	4,3
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0,01
Насыпная плотность, кг/ М3	Не нормируется	1461
Марка по истираемости	До 25 вкл. И 1- И 4	22,5 И 1
Морозостойкость	F 15- F 400	F 300
Марка по дробимости	200-1200	1000
Водопоглощение, %	Не нормируется	3,8
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс (Аэфф не более 370Бк/кг)

Контролер ОТК _____




Мастер отгрузки _____


