

**ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАЗАЯКСКИЙ КАРЬЕР"
ИНН 0276067965**

452409, Республика Башкортостан, Иглинский район, разъезд Казаяк, малая Змеиная гора, литер А, кабинет 9
тел/факс 8-901-44-00-290

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 15/11

На щебень фракции 40-80(70)

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№РОСС RU. СЛ40. Н01283 срок действия с 15.05.2019 по 25.04.2021г.

Потребитель: ООО "Пермичем"

«15» ноября 2019 г.

Кол-во: 607.7 т.


Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 100 мм	0-0,5	0
		D 80 мм	0-10	3,7
		0.5(d+D) 60 мм	30-60	41,3
d 40 мм		90-100	95,5	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Не более 25	11	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 2,0	0,8	
4.	Содержание глины в комках, %	0-0,25	0,1	
5.	Содержание зерен слабых пород, %	Не более 10	2	
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	Не норм.	1400	
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1200	600	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1	
9.	Морозостойкость, МРЗ*	F15-400	200	
10.	Удельная эффективная активность радионуклидов щебня, Бк,кг*	До 370-1 кл.	67,3	

Область применения: для дорожных работ и других видов строительства

Исполнитель: техник-лаборант


 ООО «Казаякский карьер»
 Верча В.А.
 ЛАБОРАТОРИЯ
 ИНН 0276067965

*Испытания проведены в аккредитованной лаборатории