

**Сертификат качества**  
**Лист сотового поликарбоната структурной марки «Polyplast-nn»**

|                              |                       |                        |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Дата изготовления: 9.12.2019 | Цвет: Прозрачный      | Толщина, мм: 4         |
| Номер партии: 21000 т        | Артикул: _____        | Длина, мм: 12000       |
| Размер партии: 4000л         | № смены: Цех СПК см 2 | Удельный вес, кг: 0,47 |
|                              |                       | Ширина, мм: 2100       |

Лист СПК Polyplast (2100\*12000\*3,7мм) прозрачный

| № п/п | Показатели                                                          | Нормы                                                                                                                                                                           | Результаты анализов |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид                                                         | Цвет изделия должен быть однотонным без пятен. Поверхность изделия должна быть глянцевой, без подтеков, складок, царапин, трещин. Внутренние перегородки не должны иметь трещин | Соответствует       |
| 2     | Коэффициент направленного света (для прозрачных листов), % не менее | 0,82-0,72                                                                                                                                                                       | Соответствует       |
| 3     | Разрушающее напряжение при сжатии, Мпа не менее                     | 0,3                                                                                                                                                                             | Соответствует       |
| 4     | Термостойкость при 150 °С в течении 30мин                           | Не должно быть вздутий, трещин, расслоения                                                                                                                                      | Соответствует       |
| 5     | Стойкость к удару при отрицательной температуры                     | Разрушение не более одного образца из десяти                                                                                                                                    | Соответствует       |
| 6     | Коэффициент линейного расширения, мм/м °С не более                  | 0,07                                                                                                                                                                            | Соответствует       |
| 7     | Минимальный радиус изгиба, не менее                                 | 1                                                                                                                                                                               | Соответствует       |
| 8     | Допуск по толщине, ±%                                               | ±5%                                                                                                                                                                             | Соответствует       |
| 9     | Отклонение по массе, ±%                                             | ±5%                                                                                                                                                                             | Соответствует       |
| 10    | Толщина УФ — слоя не менее, мкм                                     | 35                                                                                                                                                                              | Соответствует       |

«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» Сертификат соответствия РОСС RU, ПЦ01, Н11113 срок действия с 19.12.2016г. по 18.12.2019г.  
«СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» №С-RU.АА92.В.00194 срок действия с 13.12.2016г. по 12.12.2021г.  
Лист покрыт защитной пленкой с двух сторон, торцы листа заклеены защитной лентой.  
Защитная пленка с логотипом находится со стороны УФ-слоя.  
Не допускать нагрева поверхности листов с пленкой под солнечными лучами или иным способом, так как это может привести к затруднительному снятию пленки.  
Листы должны храниться в защищенных от атмосферных воздействий условиях.  
Пачки листов должны лежать на поддонах или стеллажах. Не разрешается размещать пачки листов там, где по ним могут ходить или в них могут въехать.  
Запрещается использование листов на путях эвакуации.  
Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, упаковки, транспортировки и хранения.  
Срок эксплуатации 15 лет.

Закключение: Лист сотового поликарбоната соответствует требованиям

Заведующая лабораторией  
Дата отгрузки

Сароян В.А.

