СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00331
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток».
Адрес: 142620, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Тел./факс: 8 (496) 411-90-00. E-mail: vostok@plazit-polygal.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток».
Адрес: 142620, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Тел./факс: 8 (496) 411-90-00. E-mail: vostok@plazit-polygal.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО **код ОКПД2** 22.21.10.130
ПРОДУКЦИЯ

Структурные панели из поликарбоната «ПОЛИГАЛЬ FR», толщиной исполнения: 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 10,0 мм; 16,0 мм и 20,0 мм включительно, выпускаемые по ТУ 2246-001-93726592-2007, с изм. 1, 2, 3, 5, 6. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Соответствуют требованиям таблицы 6 изм. № 6 от 01.08.2018 г. ТУ 2246-001-93726592-2007 и имеют показатели пожарной опасности: группа горючести «Г1» - слабогорючие по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости «В2» - умеренновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени по поверхности «РП1» - нераспространяющие по ГОСТ Р 51032-97, группа дымообразующей способности «Д3» - с высокой дымообразующей способностью и группа токсичности «Т3» - высокоопасные по ГОСТ 12.1.044-89*.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № Д-12/12-2018 от 10.12.2018 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесён в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 068Д/ОС-18 от 03.09.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: - 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2018 по 11.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Д.А. Тарунтаев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.Н. Топчий (инициалы, фамилия)

М.П.

РП № 0003531

© С.-Петербург ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова». Зак. 190312. Тир. 5000. 2019 г. Уровень «Б»