

Сертификат качества
Панели и листы сотового поликарбоната марки «SELLEX®»
SELLEX-СПК -UV-4-2RS
СТО 40634000-001-2019

Дата изготовления
 Номер партии
 Размер партии, шт
 Наименование изделия

20.01.21	Цвет	Прозрачный	Толщина, мм	4
2992	Артикул	-	Длина, мм	6000
663	№ смены	Смена 1 снк мос1	Удельный вес, кг	0,600
ЛИСТ СПК KRONOS PREMIUM (2100*6000*4MM) ПРОЗРАЧНЫЙ			Ширина, мм	2100

№ п/п	Показатели	Нормы	Результаты анализов
1	Внешний вид	Поверхность лицевого слоя панели/листа должна быть ровной, гладкой. Допускается незначительное коробление поверхности не более 2 мм от плоскости панели/листа. Не допускаются складки, трещины, сколы.	Соответствует
2	Коэффициент направленного света (для прозрачных листов), % не менее	0,82-0,72	Соответствует
3	Разрушающее напряжение при сжатии, МПа не менее	0,3	Соответствует
4	Термостойкость при 150°C в течение 30 мин	не должно быть вздутий, трещин, расслоений	Соответствует
5	Стойкость к удару при отрицательной температуре	разрушение не более одного образца из десяти	Соответствует
6	Минимальный радиус изгиба, не менее	0,7	Соответствует
7	Допуск по толщине, ± %	± 0,5	Соответствует
8	Отклонение по массе, ±%	± 10	Соответствует
9	Толщина УФ - слоя не менее, мкм	20	Соответствует

"ФЦС-СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ" Сертификат соответствия ФЦС RU.B1447.ПР11.0028 срок действия с 11.07.2019г. по 11.07.2021г
 "СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" № РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00509 срок действия с 14.01.2019 по 13.01.2024г.
 Лист покрыт защитной пленкой с двух сторон, торцы листа заклеены защитной лентой. Возможно изготовление панелей/ листов без покрытия нижней защитной пленки, по согласованию с клиентом.

Защитная пленка с логотипом находится со стороны УФ-слоя.

Не допускать нагрева поверхности листов/панелей с пленкой под солнечными лучами или иным способом, так как это может привести к затруднительному снятию пленки.

Панели/листы должны храниться в закрытых сухих проветриваемых помещениях, вне зоны отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей с расположением на чистой, ровной и сухой поверхности. Складирование осуществляется стопками с расположением снизу стопки наиболее длинных панелей/листов.

Свисание края панели/листа (свободное расположение без опоры) при складировании не допускается.

Запрещается использование листов на путях эвакуации. Не разрешается размещать пачки листов там, где по ним могут ходить или в них могут въезжать.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при условии соблюдения правил, эксплуатации, упаковки, транспортировки и хранения.

Перед установкой изделия необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу панелей/листов сотового поликарбоната.

Срок эксплуатации: лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лист сотового поликарбоната соответствует требованиям СТО 40634000-001-2019

Контролер

подпись

Дата отгрузки



Верихова Е.Б.