



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 89 города Пензы «Солнечный лучик»

« 01 » 09 2023 г.

№ 487-01

**ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА**

**Об установлении противопожарного режима  
в МБДОУ №89 и его филиалах на 2023 – 2024 учебный год**

В соответствии с п. 14;15;16:17 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-01), утвержденных приказом МЧС РФ от 25.04.2012г. №390,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в образовательных учреждениях следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.
  - 1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного учреждения.
  - 1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.
  - 1.4. Ежедневно после окончания работы производить влажную уборку и выносить отходы (мусор) на контейнерную площадку в ящик для мусора.
  - 1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным на 1 этаже левого крыла здания.
  - 1.6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания воспитанников и педагогов, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
  - 1.7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
  - 1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
  - 1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный – НХО Мехоношина Л.Г. Джамаева М.К., Дылькова О.А..
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на НХО – Мехоношину Л.Г., в филиале №1 – зам. зав. Потемину Г.А., в филиале №2 – зам. зав. Романову

Заведующий МБДОУ д/с № 89

Плетминцева В.В.

С приказом ознакомлен:

