



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-т Дзержинского, д.2, г. Оренбург, 460038, Телефон: (3532) 44-50-24
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №34 -2075 -261
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

г. Абдулино

«01» июня 2018 года

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2075-рп от 12.04.18 г. в период с 29 мая 2018 г. по 1 июня 2018 г. Токаевым Михаилом Алексеевичем – старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора
в присутствии:

Чаплыгиной Галины Григорьевны, заведующего МБДОУ «Детский сад №3»

проведена проверка МБДОУ «Детский сад №3»

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34 - 2075 - 389 от 01.06.18 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004 г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора №250 от 28.06.16 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного МБДОУ «Детский сад №3»


предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не проходил очередную проверку знаний замещающий ответственного за электрохозяйство.	Нарушены требования п.1.4.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано	до 01.11.2018

		в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	
2.	Не обеспечена требуемая надежность электроснабжения электроустановок (2 категория по надежности электроснабжения) <i>необеспечена</i>	Нарушены требования п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145,	до 01.06.2019
3.	Не представлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.	Нарушены требования п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	до 01.11.2018
4.	Не представлен генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.	Нарушены требования п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	до 01.11.2018
5.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	Нарушены требования п.2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	до 01.11.2018
6.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения. <i>не проводится</i>	Нарушены требования п.2.12.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	до 01.11.2018
7.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Нарушены требования п.2.12.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	до 01.11.2018
8.	Не обеспечено питание светильников аварийного и рабочего освещения от независимых источников. <i>обеспечено питанием от независимых источников</i>	Нарушены требования п.2.12.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	до 01.06.2019
9.	С внутренней стороны щитов и сборок отсутствуют однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание.	Нарушены требования п.2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	до 01.11.2018
10.	Отсутствуют бирки на кабелях КЛ-0,4	Нарушены требования п.2.4.5	

	кВ в ВРУ -0,4 кВ	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	<i>go</i> 04-11.2018г.
--	------------------	--	---

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.
старший государственный инспектор
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Токаев М.А.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил(а) _____
должность, роспись, дата получения)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №3» Чаплыгина Галина Григорьевна

Получить и подписать Предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)

