

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ40.В.00061
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387922
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Windmöller Flooring Products GmbH
Адрес: Nord-West-Ring 21, 32832 Augustdorf, Germany, Германия.
Телефон: +49 5237 609 323, факс: +49 5237 609 327.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Windmöller Flooring Products GmbH
Адрес производства: Nord-West-Ring 21, 32832 Augustdorf, Germany, Германия.
Телефон: +49 5237 609 323, факс: +49 5237 609 327.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru,

ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат) торговой марки «Wineo» толщиной от 6 мм до 12 мм, плотностью 900 кг/м³, изготавливаемое по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ).

(Приложение ТР 0550784)
Класс пожарной опасности материала – КМ3

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 14-10-10/1ТР от 10.10.2014 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИИ01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая спецификация изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.РТС.РФ.02710, выданный Органом по сертификации ООО «РосТехСтандарт» (аттестат аккредитации № РОСС РТС.0002.ОС.АА) от 13.11.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.02.2015 по 23.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Н. Корольченко О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин Д.В. Трушкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ40.В.00061

(обязательная сертификация)

ТР 0550784

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Н. Корольченко

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин

Д.В. Трушкин