



Главное управление МЧС России по Московской области



ПАМЯТКА для председателей садоводческих товариществ по основным вопросам пожарной безопасности

Для целей обеспечения пожарной безопасности территории садоводческого огороднического и дачного некоммерческого товарищества в зимний период необходимо:

- обеспечить территорию товарищества пожарными щитами с противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
- обеспечить надлежащую ширину улиц и проездов для пожарной и специальной техники (для улиц - не менее 15 метров; для проездов - не менее 9 метров, ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 метров, для проездов - не менее 3,5 метров);
- предусмотреть наличие разъездных и разворотных площадок в конце тупиковых проездов;
- обеспечить запасы воды для целей пожаротушения (водонапорные башни, наружные сети, противопожарные водоемы или резервуары);
- обеспечить территорию товарищества звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре;
- определить места (площадки) для запуска пиротехники, с учетом удаленности от зданий на расстояние не менее 50 метров, информацию о которых довести до сведения жителей;
- проводить профилактические беседы и инструктажи с социально незащищенной категорией граждан, лицами ведущими асоциальный образ жизни и входящими в группу риска.

Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)

За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ



СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 112

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, С МОБИЛЬНОГО: 101; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (498) 505-41-70

www.50.mchs.gov.ru