

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04171

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович.  
Адрес: 347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевикская, дом 57.  
ОГРНИП: 304611411900283. Телефон +78656522900, адрес электронной почты: info@prestige-holding.ru.

№ 0020491

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович.  
Адрес: 347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Буденного, дом 267.  
ОГРНИП: 304611411900283. Телефон +78656522900.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия лакокрасочные для внутренней отделки помещений на основе эмали пентафталевоy типа «ПФ-115 «КАЗАЧКА», нанесенные на несгораемое основание, толщиной сухого слоя от 50 до 160 мкм с расходом от 100 до 400 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь), выпускаемые по ТУ 2312-003-88753220-2010 «ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 «КАЗАЧКА» (с изменением № 1). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
20.30.12.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017182).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0126/05-2018 от 25.05.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 28032018/1 от 12.04.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2312-003-88753220-2010 «ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 «КАЗАЧКА» (с изменением № 1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.05.2018 по 28.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева  
инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-RU.ПБ57.В.04171

(обязательная сертификация)

№ 0017182

## Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод П.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Д.В. Трушкин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ