

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского (юношеского) технического творчества» с. Прибельский
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦДЮТТ
с. Прибельский
Е.К. Сагадиева
Приказ № 14 от 15.08.2019г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Приказ «Профилактика пожаров в Российской Федерации».
2. Приказ МЧС России от 12.12.2007 №45 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
3. ФЗ №123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности» статьи 32, 80, 87, 89, 101, 102.
4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 8.2.1; 8.2.4.
5. СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.п. 3.3; 4.2; 5.1.
6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.п. 4.1.10; 4.1.22; 6.3.22.
7. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» таблица А1, п.1; п.п. 2.1.13.1; 2.1.14.3; 10.2; 14.5.
8. СП 6.13130.2009 «Автоматические установки пожаротушения» п. 4.2.
9. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Противопожарные требования п.п. 6.54; 6.58; 7.2.
10. СП 9.13130.2009 «Огнестойкость» п.п. 4.1.32; 4.1.4.3.

2019 год

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества» с. Прибельский муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1060229005044

Идентификационный номер налогоплательщика 0229010792

Место нахождения объекта защиты Республика Башкортостан Кармаскалинский район, с. Прибельский, ул. Ленина, 17.

Почтовый и электронные адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 453012, Республика Башкортостан Кармаскалинский район, с. Прибельский, ул. Ленина, 17.

E-mail: sdutt-prib@mail.ru, телефон 8(34765)2—81-83

№п/п	Наименование раздела
I	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> Расчёт пожарного риска не производился Учебно-воспитательный процесс организован в 1 здании: кирпичное двухэтажное здание (построено в 1954 году)
II	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составляет:
III	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> 1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статьи 32; 60; 67; 89; 90; таблицы 11; 28. 4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 6.2.1; 6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1. 6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п.п. 5.1.10; 6.1.22; 6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: таблица А1, п.1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5. 8. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: п. 4.2. 9. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»: п.п. 6.54; 6.58; 7.2. 10. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: п.п. 4.1.32; 4.3; 4.5. В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов на объекте выполняются следующие требования: Правила противопожарного режима в Российской Федерации: П. 2: Руководителем организации утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности для помещения, используемого для организации учебно-воспитательного процесса.

П. 4: Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

П. 5: В складских, производственных, административно- бытовых помещениях руководитель обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

П. 7: Обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре.

П. 14: Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

П. 20: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной опасности.

П. 23.к) Запрещено хранение под лестничными маршами горючих материалов.

П. 24: Обеспечивается содержание пожарных лестниц в исправном состоянии, организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

П. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

П. 63: Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты.

П. 70: Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями в соответствии с нормами.

Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Глава II, III: Работники организации проходят противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний.

Глава IV, V: Проверка знаний правил пожарной безопасности проводится по разработанным и утверждённым программам с отметкой в журнале учёта.

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Ст. 32: Здание имеет класс функциональной пожарной опасности 3 степени (кирпичное здание).

Ст. 60: Тип установленных ручных огнетушителей соответствует виду горючего материала.

Ст. 67, п.6: На прилегающей территории предусмотрены проезды и подъезды для пожарной техники к зданию со всех сторон, шириной не менее 6 м.

Ст. 89, п. 5.5) Для организации эвакуационных выходов, ворота для автотранспорта оборудованы распашными дверями (калитками).

Таблица 11: Противопожарное расстояние до ближайшего здания более 15-ти метров.

Таблица 28: Класс пожарной опасности декоративно- отделочных материалов на путях эвакуации принят не более:

КМ3- стены и потолки лестничных клеток- лакокрасочная краска.

КМ2- стены и потолки общих коридоров, покрытие полов лестничных клеток. Стены в коридоре, в кабинетах окрашены водоэмульсионной краской.

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:

	П. 8.1.11: Первый этаж двухэтажного здания имеет один эвакуационный выход. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: П. 3.3: Здание оборудовано системой оповещения включаемой в автоматическом режиме по сигналу пожарной сигнализации. П. 4.2: Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звукового давления на 15 дБА выше уровня постоянного шума в помещениях. П. 5.1: Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход» включающиеся одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: П. 4.2: Питание систем оповещения, пожарной сигнализации, пожаротушения выполнено по 1-й категории надёжности электроснабжения. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: П. 4.1.32: На объекте назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. П.п. 4.3, 4.5: Выполняется техническое обслуживание огнетушителей с записью в паспорте, на корпусе огнетушителя и в журнале.
--	---

Настоящую декларацию разработал
Директор МБУ ДО ЦДЮТТ _____
с.Прибельский

Е.К. Сагадиева