

Отчёт о выполнении мероприятий МБ ОДО ЦК «Мегаполис»
по устранению выявленных нарушений Прокуратурой Первомайского района г.Ижевска с привлечением специалистов ОНД и ПР г.Ижевска ГУ МЧС России по УР
в ходе проверки МБ ОДО ЦК «Мегаполис», Клуб «Птица», расположенного по адресу:
г.Ижевск, ул.40 лет Победы, д.110. (Представление от 22.02.2019 №2766в-2019)

№ п/п	Вид нарушения требований ПБ по предписанию	Выписка из нормативного акта (и указание самого акта), требования которого были нарушены – пункт либо часть пункта;	Срок устранения/ Отметка о выполнении	Ответственный
1.	Предоставить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта в клуб «Птица» (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	Документы предоставлены	Заведующий хозяйством Цыгвинцева О.А
2.	Продлить договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (договор со специализированной организацией по обслуживанию указанных систем истёк 31.12.2018)	п.63 ППР в РФ, п.4.1. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	Заключен договор подряда №ТО 2019/04 АПС 22.03.2019 Срок действия договора с 01.01.2019-31.12.2019	Заместитель по ЭР Кириллова Т.Н.
3.	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения (№№9,17,17а технического паспорта) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны) в соответствии с гл. 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 ППР РФ	Таблички установлены	Специалист по работе с молодёжью Широбоков В.В. (ответственный за пожарную безопасность)
4.	Проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п.55 ППР РФ	До 31.05.2019	Специалист по работе с молодёжью Широбоков В.В. (ответственный за пожарную безопасность)
5.	Вентиляционная камера сообщается непосредственно с	п.23 «б» ППР в РФ, п. 3.21 СНиП 2.01.02-85*	В течение года Отправлен	Директор Специалист по

	помещением, используемым для хранения оборудования, мебели и других предметов. Провести экспертизу в части анализа работ по устранению нарушения: - установка в вентиляционной камере дополнительной двери, для разграничения помещения.	«Противопожарные нормы», введены в действие с 01.01.1987	запрос в специализированную компанию о возможности проведения расчётов пожарных рисков.	работе с молодёжью Широбоков В.В. (ответственный за пожарную безопасность)
6.	Вынести выключатели из указанных помещений, предназначенные для отключения электроснабжения склада (№№9,17,17а технического паспорта)	п.349 ППР в РФ	Выключатели вынесены из указанных помещений.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
7.	Высота эвакуационных выходов в свету из помещений №№1-5 технического паспорта менее 1,9 м. (фактически 1,85-1,87). Провести экспертизу в части анализа работ по устранению нарушения: - Проведение расчётов пожарных рисков или провести работы по увеличению дверных проёмов.	п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Систем противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.13 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы » введены в действие с 01.01.1987	В течение года Отправлен запрос в специализированную компанию о возможности проведения расчётов пожарных рисков.	Директор Специалист по работе с молодёжью Широбоков В.В. (ответственный за пожарную безопасность)
8.	Проведение ремонтных работ	При проведении ремонтных работ учитывать п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Систем противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.13 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы » введены в действие с 01.01.1987 и другие	Постоянно	Директор Заведующий хозяйством Руководители структурных подразделений
9.	Провести внеплановый инструктаж по правилам ПБ в МБ ОДО ЦК «Мегаполис»	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБОУ ДОД ЦПК «Полис» от 09.01.2014 года	05.03.2019 проведён внеплановый инструктаж с ответственными за ПБ в учреждении.	Вершинина Н.А. методист

Директор



А.В.Шумкова