



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00446

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Фасад Плюс».

Адрес: 248003, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, улица Болдина, дом 22, офис 202.

ОГРН: 1154027001270. Телефон: +79611218578, факс: +79611218578, e-mail: polifasad.kaluga@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Фасад Плюс».

Адрес: 248025, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, улица Промышленная, дом 56.

ОГРН: 1154027001270. Телефон: +79611218578, факс: +79611218578, e-mail: polifasad.kaluga@mail.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плитки облицовочные декоративные из полимерцементнопесчаной смеси, армированной фиброволокном, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью не менее 140 кг/м<sup>3</sup>, общей толщиной плиток от 60 до 150 мм, марки «Полифасад», выпускаемые по ТУ 5714-001-25912966-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 1479

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-251/04-2016 от 08.04.2016 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.OC.05.00110 от 19.02.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.04.2016 по 11.04.2017

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Е.А. Медведева

000773