ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.002774.09.18** Дата **05. 09. 2018 г.**

На основании заявления № **02873** от **30.08.2018**

Организация-изготовитель: **"ELEKS DIS TICARET A.S."**
Адрес: Kemeralti Cad. Ummehan No: 17 34425, Karakoy, Istanbul, TURKEY (Турция)
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: "ELEKS DIS TICARET A.S." адрес: OSB. 50. Yil Cad. No: 14, Manisa, Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Сантехкомплект"**
Адрес: 142701, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 1, корпус 4, помещение 50 (Россия)

Наименование продукции: **Отопительные приборы для эксплуатации в системах водяного отопления, торговой марки "HEATON": радиаторы стальные панельные, модели: Heaton plus Compact, Heaton plus Ventil Compact, Heaton plus Hygiene Compact, Heaton plus Hygiene Ventil Compact**

Продукция изготовлена в соответствии: **Техническое описание продукции. Паспорт на изделие.**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Протоколы исследований, Техническое описание продукции. Паспорт на изделие, Проект маркировки, Копии регистрационных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Радиаторы изготовлены из низкоуглеродистой стали с повышенной антикоррозионной стойкостью (марка стали DIN EN 10130 DC). Наружные конвективные панели окрашены порошковой краской белого цвета RAL 9016.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протоколы Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ63 от 15.06.2016г.) №14Л/З-30.08/18, 15Л/З-30.08/18 от 30.08.2018 г.**

№076247

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2017 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Для устройства систем отопления в жилых и общественных зданиях, в том числе в детских дошкольных учреждениях, школах, медицинских учреждениях**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 3,5)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Отопительные приборы для эксплуатации в системах водяного отопления, торговой марки "HEATON": радиаторы стальные панельные, модели: Heaton plus Compact, Heaton plus Ventil Compact, Heaton plus Hygiene Compact, Heaton plus Hygiene Ventil Compact**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель) органа инспекции — Руководитель (заместитель) органа инспекции — **Хизгияев В.И.** — Мизгайлов А.В.

Для экспертных заключений 18/2

Заведующий отделом профилактической токсикологии — **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) — **Королёва М. Н.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.12.П.002774.09.18** Дата **05. 09. 2018 г.**

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах водной вытяжки, балл	1	Не более 2
Привкус,балл	0	Не более 2
Цветность, градусы	3	Не более 20
Мутность	0,8	Не более 2,6 единиц мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину
Пенообразование	отсутствие	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Перманганатная окисляемость, мг/л	1,7	5,0
Водородный показатель, ед.pH	7,2-7,4	6-9
Индекс токсичности, %	92,5	70-120
Медь, мг/дм3	Менее 0,04	Не более 1,0
Хром (6), мг/дм3	Менее 0,02	Не более 0,05
Железо, мг/дм3	Менее 0,01	Не более 0,3
Никель, мг/дм3	Менее 0,07	Не более 0,1
Свинец, мг/дм3	Менее 0,01	Не более 0,03
Железо, мг/дм3	Менее 0,001	Не более 0,05
Кадмий, мг/дм3	Менее 0,0005	Не более 0,001
Цинк, мг/дм3	Менее 0,2	Не более 5,0
Хром (3), мг/дм3	Менее 0,006	Не более 0,5
Марганец, мг/дм3	Менее 0,04	Не более 0,1

Руководитель (заместитель) органа инспекции Руководитель (заместитель) органа инспекции Мизгайлов А.В. **Хизгияев В.И.**

Для экспертных заключений 16/2

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) **Королёва М. Н.**

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.002774.09.18 Дата 05. 09. 2018 г.

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Кремний, мг/дм3	Менее 0,2	Не более 10,0
Алюминий, мг/дм3	Менее 0,06	Не более 0,5
Запах воздушной среды, балл	1	Не более 2
Формальдегид, мг/м3	Менее 0,003	Не более 0,01
Стирол, мг/м3	Менее 0,001	Не более 0,002
Ксилол, мг/м3	Менее 0,005	Не более 0,1

Руководитель (заместитель) органа инспекции Руководитель (заместитель) органа инспекции **Хизгияев В.И.** Мизгайлов А.В.

Для экспертных заключений

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) **Королёва М. Н.**

© ООО «Первый почтовый двор», г. Москва, 2017 г.