



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.371.П.001490.06.07 от 04.06.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Клапаны (Вентили) запорные муфтовые латунные т/ф 15 БЗр(1п) DN15-50 на номинальное давление  
PN 1,0 и 1,6 Мпа

изготовленная в соответствии  
ТУ 3712-001-04606952-04

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам  
(необязно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из  
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"; МУ 2.1.4.783-99 "Гигиеническая оценка  
материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения", ТУ  
3712-001-04606952-04

Организация-изготовитель

ОАО "Бологовский арматурный завод"(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Бологовский арматурный завод", 171081, г. Бологое, Тверская обл., ул. Горская, д.  
88(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 3908/сф от 16 мая 2007 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ  
"Менделеевский ЦСМ", регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22.

№1419656

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Миграция вредных веществ в модельную среду (дист. вода), мг/дм<sup>3</sup>:

Железо	0,3
марганец	0,1
хром (суммарно)	0,1
никель	0,1
медь	1,0
цинк	1,0
свинец	0,003

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

### Область применения:

Для применения в составе технологических трубопроводов для воды и пара, в том числе для нужд Министерства обороны РФ.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 3712-002-04606952-03

### Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 3712-002-04606952-03

Заключение действительно до 03.06.2012 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1419657