

**ООО «Рога и копыта»**

(наименование организации)

**ЖУРНАЛ**

**эксплуатации систем противопожарной защиты**

Начат 2 января 2021 г.

Окончен \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

| <b>Дата</b> | <b>Вид мероприятия по эксплуатации систем противопожарной защиты</b>   | <b>Замечания</b> | <b>Должность и ФИО ответственного лица</b>                    | <b>Подпись ответственного лица</b> |
|-------------|--|------------------|---|------------------------------------|
| 1           | 2  | 3                | 4   | 5                                  |
| 02.01.2021  | Перекатка пожарных рукавов   | нет              | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в                        |
| 02.01.2021  | Испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах | нет              | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в                        |
| 02.01.2021  | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения   | нет              | Заместитель руководителя по пожарной безопасности             | И в а н о в                        |

|            |  |     |   |             |
|------------|--|-----|---|-------------|
|            | человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности  |     | Петров А.С.   |             |
| 02.01.2021 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиля-ционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений   | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Проверка наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения   | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и  | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |

|            |  |     |   |             |
|------------|--|-----|---|-------------|
|            | резервных пожарных насосных агрегатов  |     |   |             |
| 02.01.2021 | Работы, проводимые с системами и установками противопожарной защиты  | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Учет наличия, периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей  | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Работы по обработке деревянных и иных конструкций огнезащитными составами;   | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |
| 02.01.2021 | Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности                      | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | И в а н о в |