

ПОТРЕБИТЕЛЬ: СНТ "Поляна-2"

Аварийная разгрузка энергосистемы при дефиците мощности.

При введении графиков временного отключения в системе устанавливается следующий порядок отключения:

1. Аварийная разгрузка производится действиями:

- оперативного персонала предприятия
- оперативного персонала предприятия _____ по устному распоряжению персонала предприятия

2. Телефон диспетчерской службы предприятия _____

Телефоны персонала предприятия:

Главного энергетика - _____ Дежурного энергетика - _____

Дежурного по заводу - _____

"Потребитель" обязан по телефонам дежурной службы организовать круглосуточное дежурство персонала для связи с персоналом энергосистемы.

3. Отключению подлежит:

-нагрузка, отключаемая персоналом ОАО «Курортэнерго» _____ :

При введении графика временного отключения			
	Источник питания	№ питающей линии	Отключаемая нагрузка, кВА
	ТП-531		95
	ТП-532		599
	ТП-533		95
	ТП-566		380

-нагрузка, отключаемая персоналом Потребителя:

При введении графика временного отключения			
	Источник питания	№ питающей линии	Отключаемая нагрузка, кВА
			20
			120
			20
			76

4. Особые условия: _____

Примечание:

В случае уменьшения договорных величин по мощности предприятие обязано обеспечить заданную величину отключаемой нагрузки согласно настоящего приложения, но не ниже уровня аварийной брони мощности.

“Гарантирующий поставщик”

_____ г.



“Потребитель”

_____ г.

