

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsofb@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00786**
(номер сертификата соответствия)

027088
(учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА").
 Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, переулок
ЗАЯВИТЕЛЬ Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842.
(наименование и местонахождение заявителя) Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

Закрытое акционерное общество "Эльф Филлинг" (ЗАО "Эльф Филлинг").
 Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1035006101206. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
(наименование и местонахождение органа по безопасности", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.
 сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пена полиуретановая монтажная огнестойкая всепогодная
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF, выпускаемая по ТУ 2254-055-18738966-2012. (См. приложение – бланк № 003724.) Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 код ТН ВЭД России
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) (См. приложение – бланк № 003724.) 3214 10 100 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 125-С-17 от 04.05.2017 г.
 № 126-С-17 от 05.05.2017 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность"
 ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01819 от 15.04.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.05.2017 ПО 16.05.2020

Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин





НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00786

(номер сертификата соответствия)

003724

(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной огнестойкой всепогодной торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF всепогодная, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012	60	10	EI 30
	100	30	EI 60
	100	40	EI 60
	100	20	EI 90
	100	10	EI 150
	200	40	EI 120
	200	30	EI 150
	200	20	EI 150
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными двумя слоями пены полиуретановой монтажной огнестойкой всепогодной торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012, толщиной 60 мм каждый и слоем минеральной плиты из каменной ваты плотностью не менее 150 кг/м ³ толщиной 80 мм, расположенным между ними.	200	30	EI 180
			EI 240

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин

