

ИНН 2311174300 | ОКПО 26387255

ОГРН 1142311008168

Адрес: 350000 | г. Краснодар | ул. им. Атарбекова | 1

ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК"

БИК 044525058 | к/с 30101810045250000058

р/с 40702810511010222968

Тел. +7 | 918 | 617 | 66 | 47

+7 | 861 | 212 | 77 | 62

 e-mail | rostdizel@list.ru

 сайт: rostdizel.ru
**ПАСПОРТ
МБРХ-65**
**Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-резиновая
холодная**
ГОСТ 30693-2000
**На основе мастики по ГОСТ 15836-79 «Мастики битумно-резиновые
изоляционные. Технические условия»**

 Номер партии 054

 Масса нетто, кг: 1200 кг

 Дата выпуска 28.03.2017

Масса брутто, кг: _____

Количество мест _____

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Результаты испытаний	Методы испытаний
1. Условная прочность, МПа (кгс/см ²), не менее	0,2 (2,0)	соотв	ГОСТ 26589 п.3.3
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	соотв.	ГОСТ 26589 п.3.3
3. Прочность сцепления с основанием, МПа (кгс/см ²), не менее	0,1 (1,0)	соотв.	ГОСТ 26589 п.3.4 (метод Б)
4. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2	0,09	ГОСТ 26589 п.3.9
5. Гибкость на брусе с радиусом (5,0±0,2)мм при температуре минус 5°С	Выдерживает	выдерживает	ГОСТ 26589 п.3.12
6. Температура размягчения битумной основы, °С, не ниже	65	68	ГОСТ 11506

Продукт соответствует ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»

 Лаборант 
