

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Российская Федерация, город Рязань
e-mail: mprk@gosneft.ru, тел.: (4912) 933240, факс: (4912) 933084



Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2008,
сертификат 31100440 QM08, действителен до 30 июня 2018 г.

ПАСПОРТ № 03493

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013
ДТ-Е-К5

* Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

(Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №826) с изменениями
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2014 г. №43)

* ГОСТ 32511-2013

* ОКП 02 5183

* Декларация о соответствии:

ТС № RU Д-РУ.МТ23.В.00239, срок действия до 08.11.2020 г.

Испытания проведены в Испытательной лаборатории АО "РНПК".

Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK40, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.01.2015 г.

Протокол испытаний №: 1565

Партия №: 03493

Резервуар №: 749

Масса НЕТТО: 8185 тонн

Уровень наполнения: 6070 мм

Дата изготовления: 19.02.2016

Дата отбора пробы: 19.02.2016

Дата проведения испытаний: 19.02.2016

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ 32511	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51	не менее 51,0	51,0
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-	не менее 46,0	55,3
3	Плотность при 15°C, кг/м³	ГОСТ Р ИСО 3675	-	820,0 - 845,0	841,2
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,9
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846	не более 10	не более 10,0	8,7
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ ISO 2719	не ниже 55	выше 55	84,0
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	EN ISO 10370	-	не более 0,3	0,02
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	не более 0,01	0,002
9	Массовая доля воды, мг/кг	EN ISO 12937	-	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-	не более 24	5
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ГОСТ Р EN ИСО 12205	-	не более 25	13
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	389
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	-	2,000 - 4,500	3,466
15	Фракционный состав: при температуре 250°C перегоняется, % об. при температуре 350°C перегоняется, % об. 95 % об. перегоняется при температуре, °C	ГОСТ ISO 3405	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	18,2 95,7 348,3
16	Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об.	EN 14078	не более 7	не болсс 7,0	-
17	Предельная температура фильтруемости, °C	ГОСТ 22254	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 16

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 ДТ-Е-К5 соответствует:

- * Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" с изменениями (Приложение 3);
- * ГОСТ 32511-2013.

В дизельное топливо введены следующие присадки:

- * Противозносная присадка "Комплексал-ЭКО "Д" в количестве до 0,05 % масс.
- * Цетаноповышающая присадка "ЭКОЦЕТАН" в количестве до 0,15 % масс.
- * Депрессорно-диспергирующая присадка "НФА 4845" в количестве до 0,05 % масс.

Дополнительная информация:

- * Продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2008, сертификат 31100440 QM08; Системе экологического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 14001:2004 + Cor 1:2009, сертификат 31100440 UM; Системе энергетического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 50001:2011, сертификат 31100440 EMSt; Системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям BS OHSAS 18001:2007, сертификат 31100440 BSOH.
- * Метиловые эфиры жирных кислот по технологии производства в топливо не вводятся.
- * Отбор проб по ГОСТ 2517.
- * Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.
- * Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.

Сменный инженер-технолог цеха № 11

(доверенность № 768 от 21.12.2015 г.)

Дата, время выдачи паспорта: 19.02.2016 17:22

Д.А. Глебов

