

ИНН 2311174300 | ОКПО 26387255
 ОГРН 1142311008168
 Адрес: 350000 | г. Краснодар | ул. им. Атарбекова | 1
 Факт. Адрес: 350051 | г. Краснодар | ул. Дальняя | 27 | оф 409
 ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК"
 БИК 044525058 | к/с 30101810045250000058
 р/с 40702810511010222968
 Тел. 8(861) 212-77-62, +7 | 918 | 617 | 66 | 47
 e-mail | rostdizel@list.ru сайт: rostdizel.ru

Мастика гидроизоляционная битумная холодная ТУ 5775-003-96205830-2006

Номер партии 035
 Дата выпуска 12.02.2017
 Количество мест

Масса нетто, кг: 2323
 Масса брутто, кг:

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний	Метод испытания
1. Внешний вид, цвет	масса черного цвета с визуально наблюдаемыми включениями частиц наполнителя	соотв	п.6.2 ТУ
2. Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,1	0,1	ГОСТ 26589 п.3.4
3. Условная вязкость (20±2)°С, с, не ниже	20	20	ГОСТ 6258
4. Температура размягчения битумной основы, °С, не ниже	80	82	ГОСТ 11506
5. Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе, не более	0,4	0,4	ГОСТ 26589 п.3.9
6. Сухой остаток, %, не менее	60	60	п.6.11 ТУ
7. Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2мм при температуре 5°С	Выдерживает	выдерж	ГОСТ 26589 п.3.12

Продукт соответствует ТУ 5775-003-96205830-2006

Лаборант

