



Сертификат соответствия № РОСС.RU.AE29.H06718
Срок действия с 15.02.2018г. по 14.02.2021 г.
Зарегистрирован ОС. АНО «ДПО
«Стандарты и метрология»»

ПАСПОРТ № 1335 (Н)

ООО "Ильский НПЗ"
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

Наименование продукта: **Топливо низкосортное**

Нормативный документ: СТО 98832933-009-2018

Юридический адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новороссийск

Дата изготовления: 03.07.2018 г.

№ п/ п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	84
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,240
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 37
4	Цвет	визуально	от светло- желтого до светло- коричневого	светло- желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	836,5
8	Наличие дисперсионно- диспергирующей присадки, марка, количество, % масс.			0,030% депрессорно- диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления
Дата выдачи паспорта: 03.07.2018 г

Начальник ЦЗЛ
Инженер-лаборант

О.В. Назарова
О.В. Тильтигина

Прогресс в гармонии с природой!



000 «НЕФТЕБИТУМ-КНГК»
Копия верна
СООТВЕТСТВУЕТ СТО
000 «Нефтебитум-КНГК»

Сертификат соответствия № РОСС.СОП.129.1007.17
Срок действия с 12.02.2018г. по 11.02.2021 г.
Зарегистрирован АНО ДТ «Стандарты и метрология»
РА. RU.10AE29

ПАСПОРТ

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**
Нормативный документ: СТО 67161439-002-2018
Предприятие изготовитель: ООО «Нефтебитум-КНГК»
Юридический адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, мкр. Битумный завод д.1

Дата изготовления: 04.07.2018

№п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже:	ГОСТ 4333	82	88
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 51947	1,00	0,197
4	Цвет	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
7	Наличие депрессорно-диспергирующей присадки, марка и количество, % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699
8	Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, Определение обязательно	836,9

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 04.07.2018

Заведующий ФХЛ



Е.Т.Трунова