

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:000 "УправдомПлюс"

Адрес:ул. Макаренко, 18

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16031876, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x4DF8

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tx °C | Px кгс/см2 | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|----|
| 01.12.18 23 | 62.28 | 50.77 | 11.50 | 6.00 | 4.00 | 227.040 | 225.581 | 222.948 | 222.948 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.574 | 24 | 0 | |
| 02.12.18 23 | 63.14 | 51.62 | 11.52 | 6.00 | 4.00 | 227.178 | 225.570 | 222.902 | 222.902 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.577 | 24 | 0 | |
| 03.12.18 23 | 63.37 | 51.83 | 11.54 | 6.00 | 4.00 | 227.180 | 225.491 | 222.844 | 222.844 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.580 | 24 | 0 | |
| 04.12.18 23 | 63.46 | 52.00 | 11.45 | 6.00 | 4.00 | 226.994 | 225.420 | 222.695 | 222.695 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.560 | 24 | 0 | |
| 05.12.18 23 | 62.23 | 51.26 | 10.97 | 6.00 | 4.00 | 226.751 | 225.346 | 222.657 | 222.657 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.452 | 24 | 0 | |
| 06.12.18 23 | 62.18 | 51.26 | 10.92 | 6.00 | 4.00 | 226.751 | 225.344 | 222.658 | 222.658 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.440 | 24 | 0 | |
| 07.12.18 23 | 62.40 | 51.51 | 10.89 | 6.00 | 4.00 | 226.872 | 225.444 | 222.743 | 222.743 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.436 | 24 | 0 | |
| 08.12.18 23 | 62.45 | 51.57 | 10.88 | 6.00 | 4.00 | 227.011 | 225.534 | 222.853 | 222.853 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.433 | 24 | 0 | |
| 09.12.18 23 | 62.33 | 51.48 | 10.85 | 6.00 | 4.00 | 227.110 | 225.467 | 222.874 | 222.874 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.428 | 24 | 0 | |
| 10.12.18 23 | 61.00 | 50.65 | 10.35 | 6.00 | 4.00 | 226.759 | 225.331 | 222.764 | 222.764 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.315 | 24 | 0 | |
| 11.12.18 23 | 57.82 | 48.36 | 9.45 | 6.00 | 4.00 | 226.085 | 224.908 | 222.527 | 222.527 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.112 | 24 | 0 | |
| 12.12.18 23 | 56.85 | 47.73 | 9.12 | 6.00 | 4.00 | 226.135 | 225.019 | 222.702 | 222.702 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.040 | 24 | 0 | |
| 13.12.18 23 | 56.36 | 47.32 | 9.05 | 6.00 | 4.00 | 225.915 | 224.854 | 222.542 | 222.542 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.022 | 24 | 0 | |
| 14.12.18 23 | 58.63 | 48.80 | 9.83 | 6.00 | 4.00 | 226.114 | 224.949 | 222.490 | 222.490 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.195 | 24 | 0 | |
| 15.12.18 23 | 60.40 | 50.04 | 10.37 | 6.00 | 4.00 | 226.128 | 224.878 | 222.293 | 222.293 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.313 | 24 | 0 | |
| 16.12.18 23 | 60.27 | 49.86 | 10.41 | 6.00 | 4.00 | 226.154 | 224.726 | 222.254 | 222.254 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.323 | 24 | 0 | |
| 17.12.18 23 | 61.32 | 50.44 | 10.87 | 6.00 | 4.00 | 226.068 | 224.772 | 222.136 | 222.136 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.425 | 24 | 0 | |
| 18.12.18 23 | 63.14 | 51.56 | 11.59 | 6.00 | 4.00 | 226.221 | 224.825 | 222.070 | 222.070 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.582 | 24 | 0 | |
| 19.12.18 23 | 63.26 | 51.67 | 11.59 | 6.00 | 4.00 | 226.215 | 224.825 | 222.057 | 222.057 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.583 | 24 | 0 | |
| 20.12.18 23 | 63.58 | 51.91 | 11.67 | 6.00 | 4.00 | 226.238 | 224.834 | 222.040 | 222.040 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.600 | 24 | 0 | |
| 21.12.18 23 | 63.93 | 52.22 | 11.71 | 6.00 | 4.00 | 226.441 | 224.831 | 222.104 | 222.104 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.611 | 24 | 0 | |
| 22.12.18 23 | 64.17 | 52.57 | 11.60 | 6.00 | 4.00 | 226.306 | 224.723 | 221.948 | 221.948 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.583 | 24 | 0 | |
| 23.12.18 23 | 55.86 | 47.01 | 8.85 | 6.00 | 4.00 | 225.899 | 224.591 | 222.454 | 222.454 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 1.978 | 24 | 0 | |
| 24.12.18 23 | 53.04 | 44.83 | 8.20 | 6.00 | 4.00 | 225.570 | 224.624 | 222.589 | 222.589 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 1.834 | 24 | 0 | |
| 25.12.18 23 | 56.52 | 47.25 | 9.27 | 6.00 | 4.00 | 225.697 | 224.613 | 222.326 | 222.326 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.069 | 24 | 0 | |
| 26.12.18 23 | 59.63 | 49.37 | 10.26 | 6.00 | 4.00 | 225.863 | 224.659 | 222.143 | 222.143 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.288 | 24 | 0 | |
| 27.12.18 23 | 61.37 | 50.64 | 10.74 | 6.00 | 4.00 | 225.936 | 224.649 | 222.000 | 222.000 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.392 | 24 | 0 | |
| 28.12.18 23 | 63.42 | 51.95 | 11.47 | 6.00 | 4.00 | 226.006 | 224.611 | 221.813 | 221.813 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.553 | 24 | 0 | |
| 29.12.18 23 | 62.34 | 51.22 | 11.12 | 6.00 | 4.00 | 225.979 | 224.666 | 221.939 | 221.939 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.476 | 24 | 0 | |
| 30.12.18 23 | 62.21 | 51.05 | 11.16 | 6.00 | 4.00 | 226.143 | 224.741 | 222.075 | 222.075 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.487 | 24 | 0 | |
| 31.12.18 23 | 62.32 | 51.22 | 11.10 | 6.00 | 4.00 | 226.249 | 224.803 | 222.138 | 222.138 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 2.474 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 61.01 | 50.35 | 10.65 | 6.00 | 4.00 | 7017.006 | 6974.627 | 6894.580 | 6894.580 | 0.000 | 5.00 | 4.00 | 73.732 | 744 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 30.11.18 23 | 101115.662 | 100473.289 | 99515.566 | 99515.193 | 0.373 | 791.181 | 9271 | 9031 |
| 31.12.18 23 | 108132.669 | 107447.916 | 106410.146 | 106409.773 | 0.373 | 864.913 | 10015 | 9031 |
| Итого | 7017.006 | 6974.627 | 6894.580 | 6894.580 | 0.000 | 73.732 | 744 | 0 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____