



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 27/1/30

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 29, ИНН 2211005040, ОГРН 1082210000784

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко В.В. № 27 от 5 февраля 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 16.02.2021 с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин., продолжительность 02 час. 00 мин.; 17.02.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. продолжительностью 2 рабочих дня / 3 рабочих часа, главным государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко Виталием Викторовичем; государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Роговым В.В. проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 29 по адресу: г. Яровое, квартал. «Б», строение 35 совместно с: И.О. заведующим Пыщенко О.А.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подвальном этаже располагается мастерская.	подп. "б", п.16 "Правил противопожарного режима в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479	10.08.2021	
2	В подвальном этаже, вентиляционной эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией,	подп. "в", п.35 "Правил противопожарного режима в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479	10.08.2021	
3	Внутренние двери эвакуационного выхода с помещения столовой, ведущего непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	п.4, ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.17 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	10.08.2021	
4	Отсутствуют уплотнения в притворах на дверях ведущие в лестничные клетки, оборудованные устройствами для самозакрывания (двери закрываются не плотно).	п.4, ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	10.08.2021	
5	Наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре, не очищены от наледи.	подп. "а", п.17 "Правил противопожарного режима в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479	10.08.2021	
6	Подвальное помещение не оснащено не менее чем двумя люками (окнами) шириной 0,9 и высотой 1,2 метра	п.4, ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.1.12 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и	10.08.2021	

		сооружения".	
7	В кабинете "кладовщика" электрическая проводка проложена по горючему основанию (деревянный шкаф).	подп. "з", п.35 "Правил противопожарного режима в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479	10.08.2021
8	Объект защиты не оснащен эвакуационным освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.23; п.37 Правил противопожарного режима в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479; п.4ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», принят и введен в действие постановлением Минстроя России от 02.08.1995 г. № 18-78.	10.08.2021
9	Предел огнестойкости двери в помещении "вентиляционной камеры" менее 0,6 часа (не представлено документарное подтверждение).	п.4, ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".	10.08.2021
10	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	п.31 Правил противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479	10.08.2021
11	На объекте защиты, не предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции в здании (бассейн). при срабатывания установки автоматической пожарной сигнализации.	п.4 ст.4; ст. 56; п. 9, ст. 85 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.4 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".	10.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору
Базенко Виталий Викторович

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору
Рогов Виталий Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«03» марта 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

И.О заведующего Пышенко О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

