

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 50

г. Яровое
(место составления)

«1» июня 2017г.
(дата составления)

Я, Главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору О कोरोков А.А.
(должность, Ф.И.О. государственного инспектора ГПН)

Рассмотрев постановление № 50 от «1» июня 2017г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 29, ИНН 2211005040, ОГРН 1082210000784
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Находящееся (зарегистрированного (ную) по адресу:
Алтайский край, г. Яровое, строение, 35
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

30 мая 2017 года в «16» час «00» мин в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 29 по адресу: г. Яровое, квартал «Б», строение, 35

нарушило требования Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ), утв. Постановлением Правительства от 25.04.12г., № 390
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.) имеющая отношение к делу; законодательные и (или) иные нормативные акты, требования которых нарушены)

А именно:

- 1. Стыки бетонных плит перекрытия 1-го этажа имеют осыпания строительного раствора, сквозные проемы. (п.21, п.22, п.376 ППР в РФ);
- 2. Произвели изменение объемно-планировочных решений (засыпали приямки в подвале, заложили окна в приямках) в результате чего ухудшились условия удаления дыма с подвала. (п.23 ППР в РФ)

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 38 Федерального закона « О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года
(указываются статьи и законодательные акты, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо предпринять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за не принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

(подпись лица, вынесшего решение)



(подпись)

О कोरोков А.А.

(расшифровка подписи)

Представление получил _____

Дата, должность, подпись,

ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)