



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5
658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192
тел. (8-385-68) 5-38-37, E-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «01» августа 2023 г. N 61-35

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 29 (ИНН 2211005040), Алтайский край, г. Яровое, квартал "Б", д. 35.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

006 – Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю 26.07.2023 проведен профилактический визит в области пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории МБДОУ - д/с № 29 по адресу: Алтайский край, город Яровое, квартал "Б", дом 35. В ходе профилактического визита в помещениях детского сада выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (обстоятельства) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:

- Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде (п. 17(1) постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

- Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Обеспечить неукоснительное соблюдение вышеперечисленных требований (правил), а именно: п. 17(1), п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а

также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №5 УНД и ПР
ГУ МЧС России по АК
лейтенант внутренней службы Носов А.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение об объявлении предостережения)



(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенант внутренней службы Носов А.С. телефон 8(385-68) 5-38-37, 5tond@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Вышенко В.А.

