

Отчет

об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений от 01 июня 2017 года № 21311106, выданного ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЖАРНЫМ НАДЗОРОМ ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Наименование нарушения и (или) несоответствия (из предписания)	Наименование нарушенного нормативного правового акта (пункт, подпункт, статья)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) несоответствия	Срок исполнения	Наименование документа, в котором отражены приложенные подтв. выпол. работ, устран. наруш. (несоотв.)
Наличие осипаний бетонных плит перекрытия 1-го этажа	П.21, п.22, п.376 ППР в РФ	Стыки бетонных плит перекрытия 1-этажа приведены в порядок (заштукатурены)	01.02.2018г.	Акт проверки государственного противопожарного надзора Органом муниципального контроля юридическим лицом предпр. №193
Наличие объёмно-планировочных нарушений (засыпаны приямки в подвале, отсутствуют окна в прямках)	п.23 ППР в РФ	Вставлены окна в подвальном помещении	01.02.2018г.	Акт проверки государственного противопожарного надзора Органом муниципального контроля юридическим лицом предпр. №193



Заведующий МБДОУ-д/с№29

*Н.Б. Машинец*

Н.Б. Машинец