



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: пер.Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ РОСС RU.0001.510116
Срок действия с 17 мая 2013 г. по 17 мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ



И.В. Чистякова
03 2015 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1419 от 13 марта 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Стройпластполимер"
2. Юридический адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Покрытие кровельное гидроизоляционное "Декопран"; номер партии: 22; объем партии: 5000 м2
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Стройпластполимер", 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ОАО "Стройпластполимер" 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.03.2015 09:00
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г. врач
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2015 10:00
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1041 от 03.03.2015
8. НД на продукцию: ТУ 5770-073-25048396-2006
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.", "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 01.15.1419 1
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Барометр-анероид БАММ-1	2837	631651	20.10.2015
2	газоанализатор ГАНК -4 А	246	отметка о поверке в паспорте	19.02.2016
3	Линейка измерительная		клеймо	21.03.2017
4	ротаметры панель № 4 (4 шт)	4	645631	10.12.2015
5	Секундомер СОСпр-26-2-010	2501	клеймо в паспорте	01.12.2015
6	фотоколориметр КФК -3	9113651	617119	28.08.2016

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.03.2015 10:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1419 дата начала испытаний 03.03.2015 10:30 дата выдачи результата 13.03.2015 17:12					
1	Одориметрия	балл	2	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.03.2015 10:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1419 дата начала испытаний 03.03.2015 10:30 дата выдачи результата 06.03.2015 11:02					
1	Дибutilфталат	мг/м3	менее 0,1	не более 0,1	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПКУ 413322002 РЭ
2	Диоктилфталат	мг/м3	менее 0,02	не более 0,02	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПКУ 413322002 РЭ
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., эксперт-химик					
Образец поступил 03.03.2015 10:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1419 дата начала испытаний 03.03.2015 10:30 дата выдачи результата 13.03.2015 17:12					
3	Водород хлористый	мг/м3	менее 0,1	не более 0,1	Р (РД) 52.04.186-89
4	Формальдегид	мг/м3	менее 0,005	не более 0,01	Р (РД) 52.04.186-89

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Щербинина С. Г. врач

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 1419 "Покрытие кровельное гидроизоляционное "Декопран"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Специалист, ответственный за заключение:

 Щербинина С. Г. врач