



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00131

№ ПС 003036

Срок действия с 28.12.2017 г. по 27.12.2022 г.

ОКПД2 23.99.19.110  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД 6806 20 100 0

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО «Алексинский керамзитовый завод». Адрес: 301362, Тульская область, город Алексин, улица Набережная, дом 40а.  
Телефон: +74875340670. ОГРН 1127154027703

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

ООО «Алексинский керамзитовый завод». Адрес: 301362, Тульская область, город Алексин, улица Набережная, дом 40а.  
Телефон: +74875340670. ОГРН 1127154027703

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19, Орган по сертификации «Пожарный Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Заполнители пористые теплоизоляционные: керамзитовый песок; керамзитовый гравий, марки по насыпной плотности: М 150, М 200, М 250, М 300, М 350, М 400, М 450, М 500, М 600, М 700, М 800; пористый песок для теплоизоляционных бетонов, выпускаемые по ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия» Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», раздел 6 метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0196/ТП-17 от 25.12.2017 г., Испытательная лаборатория «Пожарные исследования и испытания», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов»;  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU .OC04.СМК.00585 от 18.04.2016 г. до 18.04.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.А. Пронь

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 И.А. Смольков

