

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ24.Г.PFS301

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 24PFS301

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНЕРИКС».

Адрес: 610006, Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Северное Кольцо, д. 23

www.dgenerx.com; 8 800 100 80 47 / 8 (495) 204 10 47, ОГРН: 1231800016821

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНЕРИКС».

Адрес: 610006, Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Северное Кольцо, д. 23

www.dgenerx.com; 8 800 100 80 47 / 8 (495) 204 10 47, ОГРН: 1231800016821

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, ОГРН: 1025000508610

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ProChem FS 301 Однокомпонентный полиуретановый набухающий

герметик с реакцией на воду

ТУ 20.16.56-094-23329719-2020 с изм. 1

Серийное производство

код ОК 005 (ОКПД) 20.16.56

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3208909900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Соответствуют, в части требований п. 2.6 20.16.56-094-23329719-2020 с изм. 1 и при толщине покрытия (сухого слоя) не более 0,3 мм на негорючее основание имеют следующие показатели пожарной опасности: «Г1» - слабогорючие, по ГОСТ 30244-94; «В1» - трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96; «РП1» - нераспространяющие по ГОСТ Р 51032-97; «Д2» - с умеренной дымообразующей способностью и «Т2» - умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89*.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Г-15/01-2024 от 15.01.2024 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесён в реестр аккредитованных лиц 03.02.2024 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 063Г/ОС-24 от 22.01.2024 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц от 03.02.2024 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ProChem FS 301 Однокомпонентный полиуретановый набухающий герметик с реакцией на воду

ТУ 20.16.56-094-23329719-2020 с изм. 1

Сертификат соответствия РОСС RU.АГ24PFS301 от 03.02.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.02.2024 по 02.02.2027

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев
инициалы, фамилияЮ.Г. Решетникова
инициалы, фамилия