ПАСПОРТ

на лестницу стеклопластиковую по ТУ 2292-001-58287816-2003

Название: ***Лестница стеклопластиковая приставная типа ЛСП (ЛСПД)***

Типоразмер_____ Заводской № _____ Дата изготовления: _____

Длина лестницы: _____м Количество ступенек лестничного элемента: _____

Шаг ступенек _____ см. Масса лестницы _____кг

ШИРИНА: основания _____см; вершины ____см; тетивы: __ см; ступеньки: ___ см.

Допустимая нагрузка на ступень ___ кг. Тип подпятников основания: _____

Электрическая прочность __2,5__ кВ/см.

Электрическое сопротивление _50_Мом/м

Заключение: соответствует требованиям технических условий

Подпись или штамп ОТК изготовителя:

PK-SE.RU

Лестница предназначена для использования в различных электроустановках при проведении их ремонта, наладки и технического обслуживания.

Изготовлена для работ в климатических условиях УХЛ категории 1 по ГОСТ15150.

Удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии, а также "Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями". При хранении и перевозках лестница должна быть защищена от механических повреждений и загрязнения.

Перед каждым применением изделия должен проводиться технический осмотр внешнего состояния лестницы на предмет отсутствия видимых повреждений.

Лаковое покрытие изделий рекомендуется периодически восстанавливать. Состав лака: смола эпоксидная ЭД-20, отвердитель ПЭПА, ацетон – в соотношении 5:1:5. Сушка лакового покрытия 24 часа при комнатной температуре.

Эксплуатационные испытания проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261.

Изготовитель гарантирует соответствие лестницы требованиям ТУ 2292-001-58287816-2003 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

ОТМЕТКИ ПРИ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ПРОВЕРКАХ:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____