

утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Проведен инструктаж: «О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при проведении массовых мероприятий»

Проведена тренировка по эвакуации при пожаре/других чрезвычайных ситуациях

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) Предписание от 25.08.2020 № 192/1/112 об устранении нарушений требований ПБ

2) Проверочный лист (список контрольных вопросов)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

Базенко Виталий Викторович - главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суевского, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Кулищенко Надежда Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» августа 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

- На объекте защиты, часть эвакуационных выходов, в группах 7, 8, 9, 11 загромождены мебелью. (п. 2, ч.2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «б», п.36 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390);
- Объект защиты не оснащен эвакуационным освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (п.43 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; п.7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»);
- На объекте защиты, дверь выхода из актового зала, открывается не по направлению эвакуации. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».);
- На объекте защиты на путях эвакуации (коридор ведущий в бассейн) допущен перепад высот менее 45 см (порог). (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. «А» п.36 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390);
- Внутренняя дверь эвакуационного выхода из бассейна, открывается не по направлению эвакуации (выхода из здания). (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».);
- Дверь кладовой в группе №9 имеет предел огнестойкости менее 0,6 часа. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»);
- В помещении группы №2 эксплуатируется светильник без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренной конструкцией светильника. (пп «В» п.42 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.);
- Ширина эвакуационного выхода из групп № 4,2 в холл, менее 0,9 м.(п.4 ст.4 ФЗ 123 от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».);
- На объекте защиты, не предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции в здании (бассейн), при срабатывании установки автоматической пожарной сигнализации. (ст. 56, ст. 85 п. 9, ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.4 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.);
- На объекте защиты допускается закрывание дверей эвакуационных выходов на замок, открывающегося при помощи ключа. (п. 35 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.);
- На объекте защиты, не все двери ведущие в лестничные клетки оборудованы устройствами для самозакрывания, с уплотнением в притворах, так же отсутствует часть доводчиков на противопожарных дверях в подвальном помещении. (п.4 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 16.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».);
- Не все устройства для самозакрывания дверей находятся в рабочем состоянии, а именно не обеспечивается плотное закрытие дверей. (п. 62 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.);
- Для отделки пола в актовом зале используется покрытие пола (линолеум) без документа, позволяющего сделать вывод о его характеристиках пожарной опасности. (ч.3 ст.11, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);
- На объекте защиты, в помещении подвала, эксплуатируется электрическое зарядное устройство, провод которого, имеет видимые повреждения изоляции. (пп «А» п.42 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.);
- На объекте защиты для помещения подвала, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п.20 ППР в РФ,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Славгород,

(место составления акта)

«25» августа 2020 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 192

По адресу/адресам: г. Яровое, квартал «А», дом, 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от № 192 от «23» июля 2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая / выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития
ребенка - детский сад № 31, ИНН 2211003639, ОГРН 1022200883220

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

19.08.2020 с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. продолжительность 04 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день / 4 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Кулишенко Надежда Михайловна

23.07.2020 г, 10 ч 00 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Базенко Виталий Викторович - главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое,
Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого
национального, Родинского, Суевского, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Заместитель директора по хозяйственной части Шинкарук Л.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 31 допустило следующие нарушения требований пожарной безопасности: