



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 74/1/57

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - детский сад № 31, ИНН 2211003639, ОГРН 1022200883220

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко В.В. № 74 от 11 марта 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 19.03.2021 г, с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин, общей продолжительностью 1 рабочий день / 3 рабочих часа, главным государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко Виталием Викторовичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский сад № 31 по адресу: Алтайский край, г. Яровое, «А», строение, 13 совместно с: Заведующим Кулишенко Надеждой Михайловной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подвальном этаже располагается мастерская, а так же происходит хранение оборудования (ящики с противогазами).	подп. "б", п.16 "Правил противопожарного режима в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от.16.09.2020 года № 1479	15.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко Виталий Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)


«25» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«25» марта 2021г.



Заведующий
Михайловна

Кулишенко

Надежда

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.