



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192 т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 241/1/119

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - детский сад № 31

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Окорочкова А.А. № 241 от 22 мая 2017 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 20.06.2017 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин.; 21.06.2017 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дня / 4 рабочих часа, заместителем главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Базенко Виталием Викторовичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский сад № 31 по адресу: г. Яровое, квартал «А», строение, 13

совместно с: Заведующим Кулишенко Надеждой Михайловной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Стыки бетонных плит перекрытия 1-го этажа имеют осыпания строительного раствора, сквозные проемы.	(п.21, п.22, п.376 ППР в РФ);	15.01.2018	
2.	Не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон по ПУЭ для здания прачки.	(п.20 ППР в РФ);	15.01.2018	
3.	В кабинете заместителя директора по хозяйственной части, делопроизводителя эксплуатируются электрические светильники без плафонов (колпаков) предусмотренные конструкцией светильника.	(п.42 ППР в РФ);	15.01.2018	
4.	В музыкальном зале дверь эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу закрыта на замок открывающегося при помощи ключа.	(п.35 ППР в РФ);	15.01.2018	
5.	В группах №№9,11 для отделки потолка используются материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ 1.	ст. 134, табл.28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях	15.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко Виталий Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«21» июня 2017г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Кулишенко Надежда Михайловна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«21» июня 2017г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.