

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ30.В.03264
(номер сертификата соответствия)

ТР 0635702
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «Hamberger Flooring GmbH & Co. KG», Адрес: ГЕРМАНИЯ, Rohdorfer Strasse 133, D-83003 Rosenheim
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Hamberger Flooring GmbH & Co. KG», Адрес: ГЕРМАНИЯ, Rohdorfer Strasse 133, D-83003 Rosenheim
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Орган по сертификации "Научно-технический центр сертификации в области пожарной безопасности "СТАНДАРТ" (ООО "НТЦ СПБ "СТАНДАРТ"), 140005, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А, тел. +7 (916) 601-59-62, факс +7(495) 255-34-12, e-mail: osntcspbstandart@gmail.com, ОГРН 1054003502299, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ30 выдан 21.05.2010 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат, плинтус) марки "HARO", толщина от 4 мм до 20 мм, плотность от 0,8 г/см³ до 1,5 г/см³, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

553600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), глава 18, статья 80., п.1, глава 19, статья 81, п.1, глава 30, статья 134, п.7, глава 33, статья 149, (см. Приложение – бланк № 0201785)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № ТР/3-18/05 от 14.05.2015 ИЛ ООО "НТЦ СПБ "СТАНДАРТ", адрес: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 14, ТРПБ.RU.ИИ09, от 21.05.2010 по 20.05.2015, акт анализа состояния производства № 67/3 от 14.05.2015

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2015 по 14.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Савченко С.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ласточкина Н.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ30.В.03264

(обязательная сертификация)

ТР 0201785

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести - Г4 сильногорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения - Т4 чрезвычайно опасные
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени – РП4 сильнораспространяющие
	Класс пожарной опасности материала – КМ5	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Савченко С.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ласточкина Н. Н.