

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ25.В.04438

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018179

«Hamberger Flooring GmbH & Co. KG». Адрес: Rohrdorfer Strasse 133, D-83003 Rosenheim, Германия. Телефон: +498031700714. E-mail: info@haro.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Hamberger Flooring GmbH & Co. KG». Адрес: Rohrdorfer Strasse 133, D-83003 Rosenheim, Германия. Телефон: +498031700714. E-mail: info@haro.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие на основе плит ДВП ламинированное, торговой марки Haro. Состав - см. Приложение (Бланк № 0014737). Код ОКПД 2: 16.21.14. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа распространения пламени ГОСТ Р 51032 - РП2, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - ДЗ, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4627-С/ТР от 27.02.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.0001.04ИБФ0.В5.0109 от 17.11.2016 г. по 16.11.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО НТЦ «СТАРТ», номер аттестата аккредитации РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2017 по 11.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ25.В.04438

(обязательная сертификация)

№ 0014737

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД 2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16.21.14	Напольное покрытие на основе плит ДВП ламинированное, т.м. Nano. Толщина от 6 мм до 12 мм.	Техническая спецификация.
16.21.14	Напольное покрытие на основе плит ДВП ламинированное, т.м. Nano, с внешним декоративным слоем из ПЭТ (полиэтилентерефталат), модель DISANO. Толщина от 6 мм до 12 мм.	Техническая спецификация.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

инициалы, фамилия