

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-KR.АД67.В.00421/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛХ Хаусис РУС»,
ОГРН: 5087746669577, ИНН 7703682624.
Место нахождения (адрес юридического лица): 125047, Россия, город Москва, 4-й Лесной переулок,
дом 4, этаж 8, телефон: +7(495) 663-39-58, адрес электронной почты: russia@lxhausys.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «LX Hausys, Ltd.»
Место нахождения (адрес юридического лица): LG Seoulstation Bldg., 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul
04637, Republic of Korea, Республика Корея. Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 9, Oksansandan 3-ro, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, 28101, Republic of Korea, Республика Корея. Глобальный номер
местоположения GLN: 880100000012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН 5005062313 Адрес юридического лица: 140203, Россия, Московская область, г.
Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, Москва г, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес
электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное в планках и плитках, применяемое для внутренней
отделки помещений, с клеевым и замковым соединением, торговая марка «LX Hausys», коллекции:
DECOTILE, DECOTILE WOLFRAM, PRESTG, PRESTG CLICK, толщиной от 2,0 мм до 6,0 мм,
плотностью от 1760 до 2000 кг/м3, выпускаемое по технической документации производителя на
продукцию.
Серийный выпуск
код ОКПД 2: 22.23.11
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2904/М-22 от 30.05.2022 г., выданного
Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной
ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);
сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015), регистрационный № RU.1020.7042 от 16.11.2021 года, выданный Органом
по сертификации Систем Менеджмента «РОСТ», уникальный номер записи в РАЛ: №
RA.RU.13АБ68.
Схема сертификации: 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2, Группа распространения пламени по
поверхности – нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97; Группа воспламеняемости -
умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; Группа по дымообразующей способности - с умеренной
дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа по токсичности продуктов
горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.
Условия хранения продукции: хранить в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0°С и на
расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении
гарантийных требований.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.05.2022 г. по 30.05.2027 г.



М.П. 
Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))