

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.РУ.710060
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1221
от 21.03.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 258

- 1. Наименование продукции:** Напольные гомогенные поливинилхлоридные покрытия (гомогенный линолеум), толщиной 2 мм, плотностью от 1400 кг/куб.м до 1600 кг/куб.м, торговая марка "LG Hausys" коллекции: MEDISTEP ORIGIN, MEDISTEP SPACE, MEDISTEP UNITE, ALLROAD, ORIGIN CONDUCTIVE.
- 2. Организация-изготовитель:** «LG Hausys Ltd», адрес: Republic of Korea, One IFC, 10, GUKJEGEUMYUNG-RO, YEONGDEUNGPO-GU, Seoul 150-876 (Республика Корея).
- 3. Получатель заключения:** ООО «ЛГ Хаусис РУС», 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д.4, 8 этаж, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - Описание продукции;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»). АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации. (Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) №03/23-699/ПР-18 от 12 марта 2018 г.
- 5. Область применения продукции:** для устройства полов в зданиях и сооружениях: жилые дома, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения, чистые помещения, дома инвалидов и престарелых, учреждения отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, общественные и офисные помещения, промышленные предприятия, предприятия пищевой промышленности и общественного питания, предприятия торговли, гостиницы, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, производственные помещения, вспомогательные и бытовые помещения, склады, гаражи, транспорт.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Запах, баллы: не более 2;
- Индекс токсичности, %: 70-120;
- Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду (*Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры. Время экспозиции – 48 час. Температура – 20°С. Относительная влажность 45%, мг/м³, не более:*
 - Дибутилфталат – 0,10; Диоктилфталат – 0,02; Формальдегид – 0,01;
 - Хлористый водород – 0,10;
- ПСМ, не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции;
- **Микробиологические показатели:**
 - Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г - не более 1×10^3 ;
 - Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г - не более 1×10^2 ;
 - Бактерии семейства энтеробактерии (*Enterobacteriaceae*), в 10 г – отсутствие;
 - Патогенные стафилококки (*Staphylococcus aureus*), в 10 г – отсутствие;
 - Псевдомонас аэрогиноза (*Pseudomonas aeruginosa*), в 10 г – отсутствие.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Напольные гомогенные поливинилхлоридные покрытия (гомогенный линолеум), толщиной 2 мм, плотностью от 1400 кг/куб.м до 1600 кг/куб.м, торговая марка "LG Hausys" коллекции: MEDISTEP ORIGIN, MEDISTEP SPACE, MEDISTEP UNITE, ALLROAD, ORIGIN CONDUCTIVE, применяемые для устройства полов в зданиях и сооружениях: жилые дома, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения, чистые помещения, дома инвалидов и престарелых, учреждения отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, общественные и офисные помещения, промышленные предприятия, предприятия пищевой промышленности и общественного питания, предприятия торговли, гостиницы, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, производственные помещения, вспомогательные и бытовые помещения, склады, гаражи, транспорт, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии Таможенного союза, Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков