



38230061000203589475



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3»,
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 20 от «29» декабря 2022 года
в период с «18» января 2023 года по «27» января 2023 года

Государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Поздняковым Алексеем Анатольевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена

выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3» Волошин Вадим

Григорьевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	эвакуационный путь со второго этажа ведет в коридор через два складских помещения	ч. 3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2023	
2.	в помещении цокольного этажа допускается размещение котельной	пп б., п. 16 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2023	
3.	помещение хранения дизельного топлива (холодный пристрой), размещено вплотную к объекту защиты, при требуемом расстоянии не менее 20 метров	табл. 13 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2023	
4.	допускается стоянка транспортных средств в помещении хранения дизельного топлива (холодной пристрой)	п. 290 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2023	
5.	на объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, холодного пристроя	п. 12 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2023	
6.	на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	п. 12 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил	01.07.2023	

		противопожарного режима в Российской Федерации»		
7.	на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для покрытия полов путей эвакуации	п. 25 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2023	
8.	на объекте защиты огнетушители размещены на полу без специальных подставок	п. 409 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

С актом ознакомлен
Директор Волочин В. Г.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору

Поздняков Алексей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)