

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон (351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон (351) 791-29-64, 791-75-11; gpn\_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 296/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 394 от 08.05.2018, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 15 мин. по 12 ч. 15 мин. 11.07.2018; с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 25.07.2018 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Серебряковой Ольгой Николаевной в помещениях, здании, территории МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Комсомольский проспект, 68, совместно с заведующим Волошиной Э.Э.*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрытие пола (линолеум) в групповой ячейки гр. Курочка ряба имеет более высокую пожарную опасность, чем класс пожарной опасности КМ2 (сертификат соответствия не предоставлен, фактически линолеум)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019	
2.	Покрытие пола (линолеум) в групповой ячейки гр. Ромашка имеет более высокую пожарную опасность, чем класс пожарной опасности КМ2 (сертификат соответствия не предоставлен, фактически линолеум)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019	
3.	Покрытие пола (линолеум) в групповой ячейки гр. Семицветик имеет более высокую пожарную опасность, чем класс пожарной опасности КМ2 (сертификат соответствия не предоставлен, фактически линолеум)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019	

4.	На втором этаже в коридоре левого крыла расстояние от речевого оповещателя до потолка менее 150 мм.	ст.4, ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.07.2019
5.	Покрытие пола (линолеум) в групповой ячейки гр. Родничок имеет более высокую пожарную опасность, чем класс пожарной опасности КМ2 (сертификат соответствия не предоставлен, фактически линолеум)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019
6.	В кабинете музыки левого крыла расстояние от речевого оповещателя до потолка менее 150 мм.	ст.4, ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.07.2019
7.	Покрытие пола (линолеум) в спальном помещении гр. Ладушки имеет более высокую пожарную опасность, чем класс пожарной опасности КМ2 (сертификат соответствия не предоставлен, фактически линолеум)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019
8.	Покрытие пола (линолеум) в спальном помещении гр. Колобок имеет более высокую пожарную опасность, чем класс пожарной опасности КМ2 (сертификат соответствия не предоставлен, фактически линолеум)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
  - руководители федеральных органов исполнительной власти;
  - руководители органов местного самоуправления;
  - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
  - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
  - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР № 3, заместителю начальника ОНДиПР № 3 (454091 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24-а), в Калининский районный суд г. Челябинска (454138 г. Челябинск, ул. Каслинская, 42), в течении 15 дней с момента его получения. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

Государственный инспектор  
отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы № 3  
по пожарному надзору



О.Н. Серебрякова

«25» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Волынина Э.Э.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» июня 2018 г.

Жолд

(подпись)

Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по Челябинской области 8 (351) 239-99-99  
Телефон «Доверия» СРЦ 8 (391) 298-55-47