



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской
области

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
Отделение надзорной деятельности Кемеровского района
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел./факс (3842) 64-55-12, E-mail: ogpn13rn@mail.ru

г. Кемерово

21.02.2018 г.

Предписание N 4/1/9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ШКОЛА ИСКУССТВ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 70"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Должностному лицу: директору Чунихиной Надежде Васильевне.

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Маслова Андрея Вячеславовича от 17.01.2018г. N 4, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с 29 . 01 . 20 18 г. по 21. 02 . 20 18 г.

проведена **плановая** проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Елоновой Татьяной Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

юридического лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ШКОЛА ИСКУССТВ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 70"

по адресам: Кемеровский район, п. Ясногорский ул. Центральная, 10 «а», п. Ново-
стройка, ул. Центральная, 13

(наименование объекта надзора и его адрес)

при проведении проверки присутствовали: директор Чунихина Надежда Васильевна.
(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте по адресу: Кемеровский район, п. Ясногорский, ул.Центральная, 10А. На 1-ом, 2-ом этаже не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст. 6, ст.37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНИП 21-01-97*; п.7.62 СНИП 23-05-95.	21.02.2019г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2	На объекте по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул.Центральная, 13. Ширина маршей и площадок единственной закрытой лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа выполнена в свету менее 1,2 м (по факту ширина 0,84 м).	ч.4, ст.4, ст.6, ст.151, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008; п.4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009*.	21.02.2019г.	
3	На объекте по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул.Центральная, 13. Второй этаж не имеет второго эвакуационного выхода. (Выход со 2-го этажа должен быть выполнен на лестницу 3-го типа, которая должна быть выполнена из негорючих материалов и размещена у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эта лестница должна иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Уклон лестничных маршей не должен превышать 60°, а ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а также ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м, - высота не более 0,22 м; что предусмотрено требованиями п. 4.4.2 СП 1.13130.2009*);	СП 1.13130.2009*, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008. Чем нарушены требования 5.2.13 СП 1.13130.2009*.	21.02.2019г.	
4	На объекте по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул.Центральная, 13. На 1-ом, 2-ом этаже не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст. 6, ст.37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	21.02.2019г.	
5	На объекте по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул.Центральная, 13. Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	21.08.2018г.	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности» необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки. Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок

вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского
и Кемеровского района по пожарному надзору Т.А. Елонова
(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)



2018г.

Предписание для исполнения получил:

директор А. В. Гункишвили 21.02.2018г.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)